

Document technique D9A de dimensionnement des rétentions des eaux d'extinction

		Besoins en m ³ /h	Durée prise en compte en heure	Volume total
Lutte incendie extérieure	Volume d'eau d'extinction REEL (D9)	41	2	82
	ou			
	Volume d'eau d'extinction ARRondi (D9)	60	2	120
Lutte incendie intérieure	Sprinkleurs	Pas de sprinkleurs		0
	Rideau d'eau	Pas de rideau d'eau		0
	RIA	Pas de RIA		0
	Mousse	Pas de solution moussante		0
	Brouillard d'eau	Pas de brouillard d'eau		0
Volume lié aux intempéries		Surface de drainage m²	10 l/m²	Volume total
	2 735 m ²	2 735	0,01	27
Stocks de liquides			Volume de liquide stocké	Volume de rétention à prévoir
				0
BESOIN TOTAL DE RETENTION (m³)				147